

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Г. УЛАН-УДЭ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 15
Тел/факс: (3012) 21-32-20, e-mail: ondpr_uu@list.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 118 / 1 / 90

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

« 28 » июня 20 21 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Детский Сад №110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида

(полное наименование и адрес органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица - правообладателя объекта защиты)
670033, Республика Бурятия,

г. Улан-Удэ, ул. Шумяцкого, д. 11

И.о. заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

(должность, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица)

Детский Сад №110 «Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида

объекта надзора, его уполномоченного представителя)

Малкова Альбина Николаевна

Руководствуясь: федеральными законами от 12 декабря 1994 г., № 69-ФЗ "О пожарной
(основания проведения проверки)

безопасности", от 26 декабря 2008 г., № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля

(надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г., № 290 "О федеральном государственном пожарном

надзоре", распоряжением от 13 января 2021 г., № 5 начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы г. Улан-Удэ управления надзорной деятельности

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия
(главного государственного инспектора г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

в период с « 31 » мая 20 21 г. по « 28 » июня 20 21 г.

проведена плановая проверка лейтенантом внутренней службы
(фамилия, инициалы,

Давыдовой А.Д., старшим инспектором отдела надзорной деятельности и
профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной деятельности и

должность должностного лица

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия

(должностных лиц), проводившего(их) проверку)

(государственным инспектором г. Улан-Удэ по пожарному надзору)

совместно с: И.о. заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц,

образовательным учреждением Детский Сад №110 «Золушка» г. Улан-Удэ

по выполнению требований пожарной безопасности.


В ходе проведения проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушений	Лица, допустившие нарушения	Срок устранения нарушений	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	<p>Монтаж пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации в помещениях произведен с использованием провода типа КСПВ с нарушением требований ГОСТа Р к электрическим проводам для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации. В том числе срок эксплуатации превышает предельное состояние (срока службы) более 10 лет.), необходима замена приемно-контрольного прибора, датчиков, ручных датчиков, аварийного освещения, табло выход и т.д.</p> <p>Основание : ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 13.15.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», таблица № 2, ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; п. 5.1.7. ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. техническое обслуживание и текущий ремонт».</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»	15.05.2022	
2.	<p>На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»	15.05.2022	

	<p>указанных систем.</p> <p>Основание: п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>			
3.	<p>На объекте защиты отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах (двери в коридоре 1-го этажа).</p> <p>Основание: п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»	15.05.2022	
4.	<p>Не во всех помещениях обеспечено расстояние 0,5 м от светильников до датчиков автоматической пожарной сигнализации.</p> <p>Основание: ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»	15.05.2022	
5.	<p>В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель организации не обеспечивает проверку в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Основание: п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»	15.05.2022	


	Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»			
6.	<p>Руководитель организации не определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Основание: п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»	15.05.2022	
7.	<p>Не соответствует требованиям ширина эвакуационных выходов из всех групп №1,3,5,6,7,8,9,10 при числе эвакуируемых более 15 человек требуемая ширина 1,2м. Фактически ширина выходов составляет (гр.: №1-0,8м, №3-0,7м, №5-0,58м, №6-0,6м, №7-0,8м, №8-0,8м, №9-0,8м, №10-0,8м.)</p> <p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»	15.05.2022	
8.	<p>В группе №3 и группе №4 неисправно аварийное освещение на путях эвакуации.</p> <p>ст.4,5,6. Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п.7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».</p>	Заведующий МБДОУ Детский сад №110 «Золушка»	15.05.2022	

Лицо, в отношении которого проводилась проверка, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в орган государственного пожарного надзора, издавший распоряжение о проведении проверки в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

 (подпись, заверенная печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц))	Старший инспектор отдела надзорной деятельности и
	(должность, фамилия, инициалы должностного лица)
	профилактической работы г. Улан-Удэ Управления надзорной
	(должностных лиц), проводившего (проводивших) проверку)
	деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Бурятия	
лейтенант внутренней службы Давыдова А.Д.	


« 28 » июня 20 21 г.

С предписанием ознакомлен (а):

 (подпись)	И.о. заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным
	(должность, фамилия, инициалы)
	образовательным учреждением Детский Сад №110
	«Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида
	Малкова Альбина Николаевна

« 28 » июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил (а):

 (подпись)	И.о. заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным
	(должность, фамилия, инициалы)
	образовательным учреждением Детский Сад №110
	«Золушка» г. Улан-Удэ комбинированного вида
	Малкова Альбина Николаевна

« 28 » июня 20 21 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

	(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку, заверенная печатью (печатами) должностного лица (должностных лиц))
--	---

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575798

Владелец Чистякова Анна Алексеевна

Действителен с 14.12.2021 по 14.12.2022